

Wykonawcy

W nawiązaniu do zapytań do specyfikacji na wykonanie zadania:
„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych
w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”,

uprzejmie informuję:

Pytanie 1. Ilość okapów wentylacyjnych do wykonania.

Odpowiedź Należy wykonać 11 okapów wentylacyjnych.

Pytanie 2. Przewody wentylacyjne.

Odpowiedź Należy wykonać z blachy ocynkowanej.

Pytanie 3. Wentylacja mechaniczna.

Odpowiedź Nawiew i wywiew odbywają się poprzez kratki w ścianach zewnętrznych budynku. Wentylatory promieniowe śr. 200mm, min. wymiana powietrza min. 1500 m³/h.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. M. Kopernika
w Beżycach
/-/ mgr Elżbieta Kaszlikowska